

エコクリーンセンター東河 維持管理の状況に関する情報

令和 7年11月 6日 掲載

【令和7年10月分】

一般廃棄物の種類及び処理量

廃棄物の種類	1号炉	2号炉	計	単位	備 考
可燃ごみ	345.14	311.28	656.42	t/月	

炉内の焼却温度等

項 目	1号炉	2号炉	単位	測定位置	結果取得日	備 考
可燃ガス温度	892	890	℃	再燃出口 ガス温度	11月4日	連続測定の月平均値
集塵機流入ガス温度	187	185	℃	バグフィル ター入口	11月4日	連続測定の月平均値
排ガス中一酸化炭素濃度	0	0.32	ppm	排ガス 分析装置	11月4日	連続測定の月平均値

(排ガス中一酸化炭素濃度は酸素濃度12%換算値)

堆積ばいじんの撤去日

冷却設備(減温用熱交換機)のばいじんは、ロータリーバルブによりダストコンベアに排出され、混練機で処理されてから灰出コンベアで灰ピットに運ばれ、約週3回搬出します。
ろ過式集じん機のばいじんは、スクリーコンベアによりロータリーバルブに送りダストコンベアに排出される。
その後、混練機で処理されてから灰出コンベアで灰ピットに運ばれ、約週3回搬出します。

排ガスの測定結果

項 目	1号炉	2号炉	単位	法規制値	取得位置	採取年月日	結果取得日	備 考
ばいじん濃度	0.01未満	0.01未満	g/m ³ N	0.15	煙突	1号炉5月8日 2号炉5月8日	1号炉5月26日 2号炉5月26日	大気汚染防止法
硫黄酸化物(SO _x)K値	0.1未満	0.1未満	m ³ /N/h	17.5	煙突	1号炉9月10日 2号炉9月10日	1号炉9月24日 2号炉9月24日	大気汚染防止法
窒素酸化物(NO _x)濃度	28	70	cm ³ /m ³ N	250	煙突	1号炉9月10日 2号炉9月10日	1号炉9月24日 2号炉9月24日	大気汚染防止法
塩化水素(HCl)濃度	5	25	mg/m ³ N	700	煙突	1号炉9月10日 2号炉9月10日	1号炉9月24日 2号炉9月24日	大気汚染防止法
ダイオキシン類毒性等量	0.21	0.068	ng-TEQ/m ³ N	5	煙突	1号炉10月9日 2号炉10月10日	1号炉 12月2日 2号炉 12月2日	ダイオキシン類 対策特別措置法

(ばいじん、窒素酸化物、一酸化炭素及びダイオキシン類は酸素濃度12%換算値)

ダイオキシン類毒性等量

(施設外に出される物質(埋立物)中のダイオキシン類毒性等量)

項 目	1号炉	2号炉	単位	法規制値	採取年月日	結果取得日	備 考
飛灰中ダイオキシン類毒性等量	1.8		ng-TEQ/g	3	10月10日	12月2日	ダイオキシン類 対策特別措置法
主灰中ダイオキシン類毒性等量	0.0049		ng-TEQ/g	3	10月10日	12月2日	ダイオキシン類 対策特別措置法

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく維持管理の状況に関する情報の公表